

adrese
Rīgas 17

datējums	celtniecība	18.gs.b. (līdz 1797.g.)
	pārbūves	1839.-1882.g. piebūve un pagalma piebūve ar lieveni; 20.gs.2.p.- maza piebūve pagalma fasādei.
stāvu skaits		1; 2 – piebūvei
Konstrukcija		cokols – ķieģeļi ar J apmet., sienas – guļbaļķi, zelminī V (?) apmetums; piebūvei 1.st.guļbaļķi, 2.st. V profilēti dēji un J dēji; J azbestcements plāksnes jumta izbūvei
Sienu materiāls un apdare		Cokols – ķieģeļi ar J apmet., sienas – guļbaļķi, zelminī V (?) apmetums; piebūvei 1.st.guļbaļķi, 2.st. V profilēti dēji un J dēji; J azbestcements plāksnes jumta izbūvei
jumts	forma	Divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	1 (pagalmā)
	jaunas izbūves	1 (galv.fas.)
	materiāls	viļņ.azbestcements l., piebūvei J skārds
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5% (1-1839.-1882.g.)
	pēc 20.gs.v.	95% (50% PL, 50% K)
	aprikojums	1 (1839.-1882.g.)
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži slēgu fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	35% (1)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	65% (1 K, 1 KN)
	aprikojums	1S
detalās		V lievenis pagalmā; pagraba loga restes
dekors		S + J dēļu dzega, V dēļu dzega, S dēļu lizēnas, V vai S logu apmales
apkārtnes elementi		Brūģis

reģistrators	Z.Bikše/ D.Lēvalde
datums	01.08.12

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4

novērtējums pilsētvidē	
Kvartāla stūra ēka, kas telpiski uztverama kā ielas frontes apbūves ēka; labi iekļaujas vēsturiskajā mazstāvu apbūvē: ēka kopumā saglabājusi augstu autentiskuma pakāpi, izņemot būvgaldniecību	

autentiskuma pakāpe	
Apjoms - 95%; jumta forma –95 %; būvgaldniecība -15 %; apdare – 80 %; dekors un detaļas –75 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
Neatbilstošā loga un durvju nomaiņa, slēgu atjaunošana logiem, jumta seguma maiņa uz dakstiņiem, jumta izbūves galv.fasādē logu proporciju un jumta formas maiņa uz divslīpju	

piezīmes	
Zuduši S slēgi. Sākotnējās ieejas durvis, domājams, pārliktas pagalma fasādes durvju ailā	